

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.01846

№ 0001283

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ПК «Гидротехмаш».

Адрес: 394038, Россия, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 406, офис 3. ОГРН: 1153668038402.

Телефон/факс: +7(473) 221-65-29. E-mail: gtmvrm@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ПК «Гидротехмаш».

Адрес: 394038, Россия, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 406, офис 3. ОГРН: 1153668038402.

Телефон/факс: +7(473) 221-65-29. E-mail: gtmvrm@mail.ru.

(Производство по адресу: 394646, Россия, г. Воронеж, проспект Труда, д. 111).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гидранты пожарные подземные с DN 125, высотой 750 ÷ 3000 мм (с шагом 250 мм),

изготавливаемые по ТУ 4854-001-35841109-2015.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 48 5451

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ), статья 101, статья 127. ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-15/12-2015 от 21.12.2015 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 140/ОС-15 от 29.10.2015 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4854-001-35841109-2015.

Сертификат соответствия СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008, IDT), регистрационный № РОСС RU.31172.0404ЖНГ0000664 от 02.09.2015 г., выданный ОС ООО «ЭКСПЕРТ», регистрационный № РОСС RU.31172.04ЖНГ0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2015

по 27.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Д.А. Тарунтаев

М.И. Кондауров