



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС \_RU C-BY.ЧС13.В.00070/21

Серия **RU** № **0290269****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 5298561, +7 495 5298411, +7 495 5249862, адрес электронной почты [pojtest@mail.ru](mailto:pojtest@mail.ru)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Пожтехника».

место нахождения 210602, Республика Беларусь, город Витебск, улица М. Горького, дом 145, УНП 300376711, телефон +375 29 668 22 77, e-mail: [info@ptc01.com](mailto:info@ptc01.com)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Пожтехника».

место нахождения 210602, Республика Беларусь, город Витебск, улица М. Горького, дом 145, УНП 300376711, телефон +375 29 668 22 77, e-mail: [info@ptc01.com](mailto:info@ptc01.com)

**ПРОДУКЦИЯ**

Огнетушители порошковые передвижные закачные «МИГ» по ТУ ВУ 300376711.029-2010 с изм. 8 «Огнетушители порошковые передвижные закачные «МИГ». Технические условия» (см. Приложение № 0791166)  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 00 00

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 0061 ТР выдан 24.12.2020 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21MЧ01.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 15509 от 21.12.2020  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.12, 5.14, 5.17 - 5.21, 5.43, 6.2, 6.5 - 6.7, 7.1, 7.10 и 12.4). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.02.2021 ПО 04.02.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Селезнев Антон Васильевич

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Васильев Григорий Николаевич

(Ф.И.О.)

сертификат соответствия на порошковые огнетушители ОП-25, ОП-40, ОП-50, ОП-80, ОП-100 производитель: ЗАО «Пожтехника» срок действия: до 04.02.2026 года

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.ЧС13.B.00070/21

Серия **RU** № **0791166**

**Свободной формы**

Приложение	Описание
<p>Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию</p>	<p>Огнетушители порошковые передвижные закачные:                      ОП-25(з)-АВСЕ «МИГ» О2 и ОП-25(з)-АВСЕ «МИГ» ОМ2 (огнетушащая способность - 10А, 233В),                      ОП-40(з)-АВСЕ «МИГ» О2 и ОП-40(з)-АВСЕ «МИГ» ОМ2 (огнетушащая способность - 10А, 233В),                      ОП-50(з)-АВСЕ «МИГ» О2 и ОП-50(з)-АВСЕ «МИГ» ОМ2 (огнетушащая способность - 10А, 233В),                      ОП-80(з)-АВСЕ «МИГ» О2 и ОП-80(з)-АВСЕ «МИГ» ОМ2 (огнетушащая способность - 10А, 233В-2),                      ОП-100(з)-АВСЕ «МИГ» О2 и ОП-100(з)-АВСЕ «МИГ» ОМ2 (огнетушащая способность - 20А, 233В-2),                      по ТУ ВУ 300376711.029-2010 с изм. 8 «Огнетушители порошковые передвижные закачные «МИГ». Технические условия»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации



М.П.

Селезнев Антон Васильевич

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильев Григорий Николаевич

(Ф.И.О.)

