

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АЮ64.В.00803

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). ОГРН: 1117746409208. Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II комната 1. Фактический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б. Телефон: +74997097739. Факс: +74997097169. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

№ 0013737

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»). ОГРН: 1117746409208. Место нахождения: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. Фактический адрес: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67. Телефон: +74997097739. Факс: +74997097169. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная, дом 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр.1. Телефон: (495) 995-10-26, Факс: (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Узел пересечения ограждающих строительных конструкций толщиной не менее 100 мм трубопроводами из полимерных материалов (поливинилхлорида, полипропилена, полиэтилена) диаметром от 16 мм до 160 мм с использованием в качестве отсечного защитного устройства муфт противопожарных «ОГНЕЗА-ПМ» (монтаж в соответствии с «Технологическим регламентом № 001/12 по монтажу и эксплуатации противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ»), изготовленных по ТУ 5285-001-92450604-2011 с изм. №1.

код ОК 005 (ОКП): 22.19.73.113

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), Предел огнестойкости EI 180 по ГОСТ Р 53306-2009.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

1. Протокол испытаний № 2/К1214-ФЗ от 22.12.2016 г., Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015, адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 12 а. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7763-АО от 08.12.2016г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ 64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.01.2017 по 12.01.2022



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

руководитель, специалист

Г.С. Габриэлян

инженер, специалист