ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00050/20

Серия RU № 0230255

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 410086, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА БУРОВАЯ, 26. Основной государственный регистрационный номер: 1056405431610
Телефон: +7845267155. Адрес электронной почты: info@ooo-element.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕМЕНТ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 410086, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА БУРОВАЯ, 26. Основной государственный регистрационный номер: 1056405431610
Телефон: +7845267155. Адрес электронной почты: info@ooo-element.ru.

ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные типов: ИП 212-189, ИП 212-189А, ИП 212-189АМ, выпускаемые по ТВЛМ.263050.018 ТУ «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-189, ИП 212-189А, ИП 212-189АМ».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № 50 ОС-20 от 27.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01), протокола сертификационных испытаний ППБ-477/08-2020 от 27.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 399-СС/07-2020 от 30.07.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4. Условия хранения: хранение в упаковке для транспортировки, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температурах от -50 °С до +40 °С, условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения при указанных условиях 12 месяцев. Срок службы - 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2020 **ПО** 28.08.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Максурова Марина Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)

сертификат соответствия на извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-189
производитель: ООО “Элемент” срок действия: до 28.08.2025 года