

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00143/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025488

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ»
Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.
Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.
ОГРН: 1087746543180. Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42. E-mail: mail@rusarsenal.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ»
Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.
Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1; 2, пом. 114, 251.
Адрес производства: 150034, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спартаконная, д. 11.
ОГРН: 1087746543180. Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42. E-mail: mail@rusarsenal.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 102773051064.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33; Факс: +7 (495) 617-27-29; E-mail: agra@gnp.ru.
рег. № RA.RU.1.ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Рукава пожарные напорные «Селект» с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия для комплектации пожарных машин, с условным проходом DN 25, 40, 50, 65, 80, с рабочим давлением 1,6 МПа, общего назначения, предназначенного для исполнения УХЛ1: РПМ(В)-25-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-40-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-65-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1 выпускаемые по ТУ 8193-004-85787444-2009. Сертификат выдан.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 13.96.16.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ),
ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах испытаний в состоянии производства сертифицируемой продукции № 3908TP-2019 от 26.05.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России) № RA.RU.1.ПБ97 от 01.07.2015 г.;
Протокол «Испытаний» № 066-2019 от 24.05.2019 г. (ИЛ ЛИСИСТ Академия ГПС МЧС России) № RA.RU.1.ПБ97 от 16.04.2015 г.; схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 8193-004-85787444-2009, формуляр

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2019 по 26.05.2024



уполномоченный заместитель руководителя
Федерального агентства по сертификации
эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
Э.И. Бурунин
И.Ф. Житенко
И.Ф. Житенко

Э.И. Бурунин
полномоченный, фамилия
И.Ф. Житенко
полномоченный, фамилия